



Ofício: 90/2023

Salto, 19 de junho de 2023

Assunto: Apontamento na Visita à creche do São Gabriel – CEMUS V

Venho por meio deste, informar que realizamos a visita na Creche do São Gabriel – CEMUS V e constatamos algumas manutenções e adequações necessárias para o local:

- Manutenção na caixinha da descarga
- Infiltrações em diversos ambientes do prédio
- Manutenção na porta
- Sugestão de canaleta na escada do chuveiro, para o aluno quando necessário tomar banho
- Rachaduras na parede e no chão
- Vidro do alarme de incêndio quebrado
- Infiltração nas paredes
- Trocar a almofada do trocador
- Extintor vencido
- Falta do bocal da mangueira de incêndio

A Vice-Diretora Valéria, nos informou que recebeu o dinheiro do auxílio pecuniário e já irá utilizar, para as devidas manutenções e adequações. Porém, nos informou que a escola tem que fazer manutenção constantemente nas rachaduras do chão e da parede. O Vice-Presidente do CME Thiago Isola, disse que pode estar ligado ao muro de arrimo do lado de fora do solário. Já solicitou a manutenção do extintor, está aguardando. O bocal da mangueira de incêndio guardou para evitar roubo.

No mais a Creche se encontra em bom estado de conservação e atendimento aos alunos. Deixamos nossos agradecimentos a toda equipe da Creche do São Gabriel pelos bons serviços que vem prestando a comunidade.

Sem mais, despeço-me externando protestos de estima e consideração, colocando-nos à disposição.

Evelize Assunta Padovani
Presidente CME SALTO SP
(11) 99278-9579

Exma. Sra. Anna Christina Carvalho Macedo de Noronha Fávaro
Secretária Municipal de Educação



