



Ofício: 64/2024

Salto, 10 de maio de 2024

Assunto: Visita à escola Cemus IV - Creche

Venho por meio deste, informar que realizamos a visita na Escola Cemus IV - Creche e constatamos algumas manutenções e adequações necessárias para o local:

- Banheiro sem condições de uso devido a inúmeras infiltrações nas paredes e teto
- Paredes externas com infiltração
- Não tem AVCB
- Não apresentou laudo de vigilância

Fomos recebidos pela Diretora Mayssa Hamed Korayem Castro Leite. A escola apresenta diversos problemas com infiltrações. Os serviços citamos acima, precisam do apoio da SEME devido ao custo ser, além do orçamento financeiro da unidade. No mais o CME, parabeniza a gestão e colaboradores pela organização da unidade escolar.

Sem mais, despeço-me externando protestos de estima e consideração, colocando-nos à disposição.

Thiago José Isola
Presidente CME SALTO SP

Exma. Sra. Anna Christina Carvalho Macedo de Noronha Fávoro
Secretária Municipal de Educação





